

**NORME  
INTERNATIONALE  
INTERNATIONAL  
STANDARD**

**CEI  
IEC**

**61950**

Deuxième édition  
Second edition  
2007-01

---

---

**Systèmes de câblage –  
Spécifications pour accessoires de conduits et  
appareillages pour installations de câbles de  
conduits électriques très lourds en acier**

**Cable management systems –  
Specifications for conduit fittings and accessories  
for cable installations for extra heavy duty  
electrical steel conduit**

© IEC 2007 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varembe, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland  
Telephone: +41 22 919 02 11 Telefax: +41 22 919 03 00 E-mail: inmail@iec.ch Web: www.iec.ch



Commission Electrotechnique Internationale  
International Electrotechnical Commission  
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX  
PRICE CODE **XD**

*Pour prix, voir catalogue en vigueur  
For price, see current catalogue*

## SOMMAIRE

AVANT-PROPOS .....	10
1 Domaine d'application .....	14
2 Références normatives .....	14
3 Définitions .....	14
4 Exigences générales .....	22
4.1 Essais .....	22
4.2 Matériaux métalliques .....	22
4.3 Matériaux non métalliques .....	24
4.4 Construction .....	24
4.5 Connecteurs de boîte .....	24
4.6 Vis .....	26
4.7 Contre-écrous .....	26
4.8 Classifications .....	28
4.9 Marquage .....	28
5 Accessoires pour systèmes de canalisations spécifiques .....	30
5.1 Types .....	30
5.2 Accessoires pour conduits ETLRA filetés .....	30
5.3 Accessoires pour conduits ETLRA non filetés .....	32
5.4 Manchons .....	34
5.5 Accessoires pour la fermeture des ouvertures .....	34
5.6 Têtes de branchements .....	38
5.7 Accessoires et manchons pour câble armé .....	40
5.8 Accessoires pour câble sous gaine non métallique .....	40
5.9 Accessoires pour câbles à isolation minérale .....	40
5.10 Raccords .....	40
5.11 Chaussettes (de tirage et d'allègement de la contrainte) .....	42
5.12 Rondelles réductrices .....	42
6 Boîtes de métal moulé sous pression et raccords de branchements .....	42
6.1 Généralités .....	42
6.2 Matériaux .....	42
6.3 Filetages, intérieur et extérieur .....	42
6.4 Etanchéité au béton .....	44
6.5 Etanchéité à l'eau de pluie .....	44
6.6 Marquage .....	46
7 Types spécifiques de boîtes de métal moulé sous pression et de raccords de branchements .....	46
7.1 Types .....	46
7.2 Boîtes pour dispositifs (FS et FD) et couvercles .....	46
7.3 Couvercles de boîtes à prises .....	48
7.4 Boîtes de jonction et de tirage et couvercles .....	50
7.5 Raccords de branchements et couvercles .....	50
8 Marquage .....	52
8.1 Généralités .....	52
8.2 Accessoires pour câble sous gaine non métallique .....	52
8.3 Manchons isolants .....	54

## CONTENTS

FOREWORD.....	11
1 Scope.....	15
2 Normative references.....	15
3 Terms and definitions .....	15
4 General requirements .....	23
4.1 Tests.....	23
4.2 Metallic materials.....	23
4.3 Non-metallic materials .....	25
4.4 Construction .....	25
4.5 Box connectors.....	25
4.6 Screws .....	27
4.7 Lock-nuts .....	27
4.8 Classifications .....	29
4.9 Marking .....	29
5 Fittings for specific wiring systems .....	31
5.1 Types .....	31
5.2 Fittings for threaded EHDERS conduit .....	31
5.3 Fittings for unthreaded EHDERS conduit.....	33
5.4 Bushings .....	35
5.5 Fittings for closure of openings .....	35
5.6 Service-entrance heads .....	39
5.7 Fittings and bushings for armoured cable.....	41
5.8 Fittings for non-metallic-sheathed cable.....	41
5.9 Fittings for mineral-insulated cable.....	41
5.10 Nipples.....	41
5.11 Mesh grips (pulling and strain relief) .....	43
5.12 Reducing washers .....	43
6 Cast metal boxes and conduit bodies .....	43
6.1 General .....	43
6.2 Materials .....	43
6.3 Threads, internal and external .....	43
6.4 Concrete-tightness .....	45
6.5 Rain-tightness .....	45
6.6 Marking .....	47
7 Specific types of cast metal boxes and conduit bodies.....	47
7.1 Types .....	47
7.2 Device boxes (FS and FD) and covers .....	47
7.3 Outlet box covers.....	49
7.4 Junction and pull boxes and covers.....	51
7.5 Conduit bodies and covers.....	51
8 Marking .....	53
8.1 General .....	53
8.2 Fittings for non-metallic-sheathed cable.....	53
8.3 Insulating bushings .....	55

8.4	Manchons pour câbles armés .....	54
8.5	Chaussettes .....	54
8.6	Accessoires pour chemin de câbles .....	54
8.7	Accessoires pour cordon souple .....	54
8.8	Raccords de branchements .....	56
8.9	Accessoires pour brides d'arrêt filetées.....	56
8.10	Accessoires pour câbles armés, câbles sous gaine en aluminium et câbles recouverts de métal .....	56
8.11	Accessoires pour câbles de branchement .....	56
8.12	Accessoires pour câbles à isolation minérale .....	56
8.13	Accessoires d'expansion.....	58
9	Essais de type .....	58
9.1	Généralités.....	58
9.2	Essai d'étanchéité au béton .....	60
9.3	Essai d'étanchéité .....	62
9.4	Essai d'inflammabilité .....	62
9.5	Essai de continuité électrique .....	64
9.6	Essai de courant de défaut .....	66
9.7	Mesure du volume .....	66
9.8	Essais pour l'évaluation des températures des matériaux isolants utilisés pour les manchons isolants et les garnitures isolantes .....	68
9.9	Essai de détérioration des matériaux élastomères.....	68
9.10	Essai de tirage du fil.....	70
9.11	Essai d'épaisseur de revêtement métallique.....	70
9.12	Accessoires étanches aux liquides pour ETLRA.....	74
9.13	Accessoires filetés pour ETLRA.....	74
9.14	Brides d'arrêt.....	76
9.15	Manchons pour câbles armés .....	76
9.16	Manchons pour câbles armés .....	78
9.17	Accessoires pour câble plaqués de métal (MC).....	80
9.18	Accessoires pour câble sous gaine en aluminium.....	84
9.19	Accessoires pour câbles à isolation minérale (MI) .....	86
9.20	Accessoires pour câble sous gaine non métallique.....	90
9.21	Accessoires pour câbles de branchement .....	94
9.22	Accessoires pour cordon souple .....	96
9.23	Manchons pour chemin de câbles .....	102
9.24	Accessoires d'expansion.....	108
9.25	Joints – matériaux expansés à alvéoles fermés.....	110
9.26	Chaussettes (de tirage et d'allègement de contrainte) .....	112
9.27	Essai de continuité électrique des rondelles réductrices .....	114
9.28	Essai de permanence des marquages.....	114
	Bibliographie .....	184
	Figure 1 – Dimensions de base pour contre-écrous pour conduits ELTRA.....	146
	Figure 2 – Dimensions de base pour contre-écrous d'accessoires électriques.....	148
	Figure 3 – Essai de cintrage pour les accessoires non filetés.....	150
	Figure 4 – Essai de classification de température pour matériaux isolants des manchons et des doublures isolantes .....	150

8.4	Bushings for armoured cable .....	55
8.5	Mesh grips.....	55
8.6	Tray cable fittings .....	55
8.7	Flexible cord fittings.....	55
8.8	Conduit bodies .....	57
8.9	Fittings for threaded hubs .....	57
8.10	Fittings for armoured cable, aluminium-sheathed cable and metal-clad cable .....	57
8.11	Fittings for service-entrance cable .....	57
8.12	Fittings for mineral-insulated cable.....	57
8.13	Expansion fittings .....	59
9	Type tests .....	59
9.1	General .....	59
9.2	Concrete-tightness test.....	61
9.3	Rain-tightness test.....	63
9.4	Flammability test .....	63
9.5	Electrical continuity test .....	65
9.7	Volume measurement.....	67
9.8	Tests for temperature ratings of insulating material used for bushings or insulating liners .....	69
9.9	Elastomeric materials deterioration test .....	69
9.10	Wire pull test .....	71
9.11	Metallic-coating thickness test .....	71
9.12	Liquid-tight fittings for EHDERS .....	75
9.13	Threaded fittings for EHDERS .....	75
9.14	Hubs .....	77
9.15	Fittings for armoured cable .....	77
9.16	Bushings for armoured cable .....	79
9.17	Fittings for metal-clad (MC) cable .....	81
9.18	Fittings for aluminium sheathed cable .....	85
9.19	Fittings for mineral-insulated (MI) cable .....	87
9.20	Fittings for nonmetallic-sheathed cable .....	91
9.21	Fittings for service-entrance cable .....	95
9.22	Fittings for flexible cord .....	97
9.23	Fittings for tray cable .....	103
9.24	Expansion fittings .....	109
9.25	Gaskets – expanded closed cell materials.....	111
9.26	Mesh grips (pulling and strain-relief grips).....	113
9.27	Reducing washers electrical continuity test .....	115
9.28	Permanence of markings test .....	115
	Bibliography.....	185
	Figure 1 – Basic dimensions for locknuts for EHDERS conduit.....	147
	Figure 2 – Basic dimensions for electrical fitting lock-nuts .....	149
	Figure 3 – Bending test for threadless fittings .....	151
	Figure 4 – Temperature rating test for insulating material of bushings and insulating liners .....	151

Figure 5 – Jonction, ouvertures de tirage et de raccord de branchement.....	152
Figure 6 – Configuration du devant des boîtes FS et FD .....	154
Figure 7 – Appareillage pour l'essai d'inflammabilité .....	156
Figure 8 – Dimensions de base pour le filetage cylindrique interne des accessoires de conduit ayant des filets courts sur des manchons et des brides d'arrêt pour utilisation avec les conduits TLRA ou d'autres types d'accessoires électriques ayant des filets coniques ou cylindriques (filets taraudés pour les applications en emplacements courants) .....	158
Figure 9 – Diamètre à flanc de filet pour filetage conique des entrées de conduit .....	160
Figure 10 – Dimensions de base pour le filetage cylindrique externe des accessoires de conduit ayant des filets courts pour utilisation avec les couplages ETLRA ou d'autres types d'accessoires électriques ayant des filets coniques ou cylindriques internes (filets taraudés pour les applications en emplacements courants).....	162
Figure 11 – Calibre de vérification pour surfaces plates autour des entrées de conduits.....	164
Figure 12 – Tête de vaporisation pour l'essai d'étanchéité .....	166
Figure 13 – Tuyauterie pour la tête de vaporisation de l'essai d'étanchéité.....	168
Figure 14 – Essai de courant de défaut utilisant une enveloppe .....	170
Figure 15 – Essai de courant de défaut utilisant une plaque d'acier.....	170
Figure 16 – Mesure du volume, boîtes de métal moulé sous pression .....	172
Figure 17 – Mesure de la chute de tension pour les accessoires .....	174
Figure 18 – Montage d'essai pour connecteurs de câbles sous gaine non métallique utilisant un essai diélectrique de 5000 V .....	176
Figure 19 – Dispositif d'essai de projection d'huile .....	178
Figure 20 – Courant de rondelle réductrice et montage de résistance .....	180
Figure 21 – Raccords de branchements de faible longueur .....	182
Tableau 1 – Epaisseur des parois des accessoires .....	114
Tableau 2 – Epaisseur du revêtement en zinc .....	116
Tableau 3 – Epaisseur de métal simulant l'épaisseur du matériau d'essai pour vérifier le montage mécanique .....	116
Tableau 4 – Prolongement fileté minimal des connecteurs de boîte .....	118
Tableau 5 – Rayons de coude d'accessoires d'angle .....	118
Tableau 6 – Diamètres intérieurs du collet des accessoires et des manchons .....	120
Tableau 7 – Epaisseur minimale des parois aux trous taraudés des conduits .....	120
Tableau 8 – Couple de serrage, charge de cintrage et force de tirage pour accessoires filetés et non filetés .....	122
Tableau 9 – Température pour le conditionnement des matériaux polymères .....	122
Tableau 10 – Courants et durées pour l'essai .....	124
Tableau 11 – Essai de référence du facteur d'épaisseur des revêtements en zinc.....	124
Tableau 12 – Dimensions de manchon pour câble armé .....	126
Tableau 13 – Dimensions de trous défonçables et de rondelles réductrices .....	126
Tableau 14 – Section minimale des raccords de branchements .....	126
Tableau 15 – Espace à l'intérieur d'un raccord de branchement.....	128
Tableau 16 – Distance minimale entre les brides d'arrêt de raccords de branchements pour trois installations de conducteurs sans examen .....	130
Tableau 17 – Marquages des cartons .....	132
Tableau 18 – Valeur du couple de serrage.....	132

Figure 5 – Junction, pull and conduit body openings .....	153
Figure 6 – Configuration of FS and FD box face .....	155
Figure 7 – Flammability test apparatus .....	157
Figure 8 – Basic dimensions of internal straight pipe threads for conduit fittings having short threads on bushings or hubs for use with EHDERS conduit or other electrical fittings having tapered or straight threads (cut threads for ordinary location applications only). .....	159
Figure 9 – Pitch diameter dimensions of tapered thread conduit entries .....	161
Figure 10 – Basic dimensions of external straight pipe threads for conduit fittings for use with EHDERS coupling or other electrical fitting having tapered or straight internal threads (cut threads for ordinary location application only) .....	163
Figure 11 – Verification gauge for flat areas around conduit entries .....	165
Figure 12 – Rain-test spray head .....	167
Figure 13 – Rain-test spray head piping .....	169
Figure 14 – Fault current test using an enclosure .....	171
Figure 15 – Fault current test using a steel plate .....	171
Figure 16 – Volume measurement, cast-metal boxes .....	173
Figure 17 – Measurement of Voltage drop for fittings .....	175
Figure 18 – Test set-up for non-metallic-sheathed cable connectors utilizing a 5000 V dielectric test .....	177
Figure 19 – Oil spray test fixture .....	179
Figure 20 – Reducing washer current and resistance test setup .....	181
Figure 21 – Short conduit bodies .....	183
Table 1 – Wall thickness of fittings .....	115
Table 2 – Thickness of zinc coating .....	117
Table 3 – Metal thickness simulating thickness of test material for verifying mechanical mounting .....	117
Table 4 – Minimum thread projection of box connectors .....	119
Table 5 – Radius of bend of angle fittings .....	119
Table 6 – Inside throat diameters of fittings and bushings .....	121
Table 7 – Minimum wall thickness at tapped holes for conduit .....	121
Table 8 – Tightening torque, bending load, and pull-out force for threaded and threadless fittings .....	123
Table 9 – Temperature for conditioning polymeric materials .....	123
Table 10 – Test currents and times .....	125
Table 11 – Thickness factor reference test of zinc coatings .....	125
Table 12 – Armored cable bushing dimensions .....	127
Table 13 – Dimensions of knockouts and reducing washers .....	127
Table 14 – Minimum cross-sectional area of conduit bodies .....	127
Table 15 – Space inside a conduit body .....	129
Table 16 – Minimum distance between conduit body hubs for three- conductor installation with no investigation .....	131
Table 17 – Carton markings .....	133
Table 18 – Tightening torque value .....	133

Tableau 19 – Epaisseurs et diamètres des contre-écrous et des manchons .....	134
Tableau 20 – Force de traction .....	134
Tableau 21 – Couple de serrage pour un accessoire de câble plaqué de métal utilisant un presse-étoupe .....	134
Tableau 22 – Rayon de cintrage pour câble plaqué de métal.....	136
Tableau 23 – Couple de serrage.....	136
Tableau 24 – Température du four .....	138
Tableau 25 – Potentiels d’essai.....	138
Tableau 26 – Programme d’essai des accessoires d’expansion .....	140
Tableau 27 – Courants et durées pour l’essai .....	140
Tableau 28 – Diamètre du mandrin.....	142
Tableau 29 – Dimension du conduit en métal ferreux sous revêtement de zinc pour montage.....	144

Table 19 – Thickness and diameters of locknuts and bushings .....	135
Table 20 – Pull force .....	135
Table 21 – Tightening torque for a metal-clad cable fitting employing a gland.....	135
Table 22 – Bending radius for metal-clad cable .....	137
Table 23 – Tightening torque.....	137
Table 24 – Oven temperature .....	139
Table 25 – Test potentials .....	139
Table 26 – Expansion fitting test programme .....	141
Table 27 – Test currents and times .....	141
Table 28 – Mandrel diameter.....	143
Table 29 – Dimension of zinc-coated ferrous-metal conduit for assembly.....	145

## COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

# SYSTÈMES DE CÂBLAGE – SPÉCIFICATIONS POUR ACCESSOIRES DE CONDUITS ET APPAREILLAGES POUR INSTALLATIONS DE CÂBLES DE CONDUITS ÉLECTRIQUES TRÈS LOURDS EN ACIER

### AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEI intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) La CEI n'a prévu aucune procédure de marquage valant indication d'approbation et n'engage pas sa responsabilité pour les équipements déclarés conformes à une de ses Publications.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La norme internationale CEI 61950 a été établie par le sous-comité 23A: Systèmes de câblage, du comité d'études 23 de la CEI: Petit appareillage.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition publiée en 1997. Cette édition constitue une révision technique. Elle intègre de nombreux tableaux supplémentaires et apporte des modifications importantes à la première édition, à savoir:

- la norme a été révisée et mise à jour.
- cette édition inclut des exigences nouvelles indispensables compte tenu du nombre croissant de câbles de communication utilisés avec les conduits et les accessoires ETLRA.

## INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

---

### **CABLE MANAGEMENT SYSTEMS – SPECIFICATIONS FOR CONDUIT FITTINGS AND ACCESSORIES FOR CABLE INSTALLATIONS FOR EXTRA HEAVY DUTY ELECTRICAL STEEL CONDUIT**

#### FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and nongovernmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with an IEC Publication.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61950 has been prepared by subcommittee 23A: Cable management systems, of IEC technical committee 23: Electrical accessories.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 1997. This edition constitutes a technical revision. It incorporates numerous additional tables which are significant changes to the first edition including

- revision and update;
- new requirements necessitated by the proliferation of communication cables used in connection with EHDERS conduits and fittings.

Le texte de cette Norme est basé sur les documents suivants:

FDIS	RVD
23A/527/FDIS	23A/531/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

La présente norme spécifie les exigences particulières pour les accessoires et les appareillages qui doivent être utilisés avec la CEI 60981:2004 *Conduits électriques très lourds rigides en acier*.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de maintenance indiquée sur le site web de la CEI sous «<http://webstore.iec.ch>» dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite;
- supprimée;
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	RVD
23A/527/FDIS	23A/531/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

This standard specifies the particular requirements for fittings and accessories that are to be used with IEC 60981:2004 *Extra-heavy duty electrical rigid steel conduits*.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the maintenance result date indicated on the IEC web site under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed;
- withdrawn;
- replaced by a revised edition, or
- amended.

## **SYSTÈMES DE CÂBLAGE – SPÉCIFICATIONS POUR ACCESSOIRES DE CONDUITS ET APPAREILLAGES POUR INSTALLATIONS DE CÂBLES DE CONDUITS ÉLECTRIQUES TRÈS LOURDS EN ACIER**

### **1 Domaine d'application**

La présente Norme internationale spécifie les exigences pour les accessoires de conduits et de câbles, y compris les boîtes de métal moulé sous pression et les raccords de branchement utilisés avec les conduits ETLRA (Electriques Très Lourds Rigides en Acier) conformes à la CEI 60981.

### **2 Références normatives**

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

CEI 60695-11-3: *Essais relatifs aux risques du feu – Partie 11-3: Flammes d'essai – Flammes de 500 W – Appareillage et méthodes d'essai de vérification*

CEI 60981:2004, *Conduits électriques très lourds rigides en acier*

ISO 68-2:1998, *Filetages ISO pour usages généraux – Profil de base – Partie 2: filetages en inches*

ISO 263: *Filetages ISO en inches – Vue d'ensemble et sélection pour boulonnerie – Diamètre de 0,06 à 6 in*

ISO 301: 1981, *Alliages de zinc en lingots destinés à la fonderie*

ISO 4892-2:1994, *Plastiques – Méthodes d'exposition à des sources lumineuses de laboratoire – Partie 2: Lampes à arc au xénon*

ISO 5864:1993, *Filetages ISO en inches – Jeux et tolérances*

## **CABLE MANAGEMENT SYSTEMS – SPECIFICATIONS FOR CONDUIT FITTINGS AND ACCESSORIES FOR CABLE INSTALLATIONS FOR EXTRA HEAVY DUTY ELECTRICAL STEEL CONDUIT**

### **1 Scope**

This International Standard specifies requirements for conduit and cable fittings including cast metal boxes and conduit bodies used with extra-heavy duty electrical rigid steel (EHDERS) conduit conforming to IEC 60981.

### **2 Normative references**

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60695-11-3, *Fire hazard testing – Part 11-3: Test flames – 500 W flames – Apparatus and confirmational test methods*

IEC 60981:2004, *Extra heavy-duty electrical rigid steel conduits*

ISO 68-2:1998, *ISO General purpose screw threads – basic profile – Part 2: inch screw threads*

ISO 263, *SO inch screw threads – General plan and selection for screws, bolts and nuts – Diameter range 0.06 to 6 in*

ISO 301:1981, *Zinc alloy ingots intended for casting*

ISO 4892-2:1994, *Plastics – Methods of exposure to laboratory light sources – Part 2: Xenon-arc lamps*

ISO 5864:1993, *ISO inch screw threads – Allowances and tolerances*