

This is a preview - click here to buy the full publication

**NORME  
INTERNATIONALE  
INTERNATIONAL  
STANDARD**

**CEI  
IEC**

**60044-2**

Première édition  
First edition  
1997-02

---

---

**Transformateurs de mesure –  
Partie 2:  
Transformateurs inductifs de tension**

**Instrument transformers –  
Part 2:  
Inductive voltage transformers**

© IEC 1997 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission  
Telefax: +41 22 919 0300

e-mail: [inmail@iec.ch](mailto:inmail@iec.ch)

3, rue de Varembé Geneva, Switzerland  
IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale  
International Electrotechnical Commission  
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX  
PRICE CODE

**W**

Pour prix, voir catalogue en vigueur  
For price, see current catalogue

## SOMMAIRE


	Pages
AVANT-PROPOS .....	6
Articles	
1 Généralités .....	8
1.1 Domaine d'application .....	8
1.2 Références normatives .....	8
2 Définitions .....	10
2.1 Définitions générales .....	10
2.2 Définitions complémentaires pour les transformateurs inductifs de tension monophasés pour protection .....	14
3 Prescriptions générales .....	14
4 Conditions de service normales et spéciales .....	16
4.1 Conditions de service normales .....	16
4.2 Conditions de service spéciales .....	18
4.3 Installations de mise à la terre .....	18
5 Valeurs normales .....	20
5.1 Valeurs normales des tensions assignées .....	20
5.2 Valeurs normales de la puissance de précision .....	20
5.3 Valeurs normales du facteur de tension assigné .....	22
5.4 Limites d'échauffement .....	22
6 Prescriptions relatives à la conception .....	24
6.1 Prescriptions relatives à l'isolement .....	24
6.2 Tenue au court-circuit .....	32
6.3 Prescriptions mécaniques .....	34
7 Classification des essais .....	34
7.1 Essais de type .....	35
7.2 Essais individuels .....	36
7.3 Essais spéciaux .....	36
8 Essais de type .....	36
8.1 Essai d'échauffement .....	36
8.2 Essai de tenue au court-circuit .....	38
8.3 Essai au choc sur l'enroulement primaire .....	38
8.4 Essai sous pluie pour les transformateurs du type extérieur .....	42
9 Essais individuels .....	42
9.1 Vérification du marquage des bornes .....	42
9.2 Essais de tenue à fréquence industrielle sur les enroulements primaires et mesure des décharges partielles .....	42
9.3 Essais de tenue à fréquence industrielle entre sections et sur les enroulements secondaires .....	46

## CONTENTS

	Page
FOREWORD .....	7
Clause	
1 General.....	9
1.1 Scope.....	9
1.2 Normative references.....	9
2 Definitions.....	11
2.1 General definitions .....	11
2.2 Additional definitions for single-phase inductive protective voltage transformers.....	15
3 General requirements.....	15
4 Normal and special service conditions.....	17
4.1 Normal service conditions.....	17
4.2 Special service conditions.....	19
4.3 System earthing .....	19
5 Ratings .....	21
5.1 Standard values of rated voltages.....	21
5.2 Standard values of rated output.....	21
5.3 Standard values of rated voltage factor.....	23
5.4 Limits of temperature rise .....	23
6 Design requirements.....	25
6.1 Insulation requirements.....	25
6.2 Short-circuit withstand capability.....	33
6.3 Mechanical requirements.....	35
7 Classification of tests.....	35
7.1 Type tests.....	37
7.2 Routine tests .....	37
7.3 Special tests.....	37
8 Type tests.....	37
8.1 Temperature-rise test.....	37
8.2 Short-circuit withstand capability test .....	39
8.3 Impulse test on primary winding.....	39
8.4 Wet test for outdoor type transformers .....	43
9 Routine tests .....	43
9.1 Verification of terminal markings.....	43
9.2 Power-frequency withstand tests on primary windings and partial discharge measurement.....	43
9.3 Power-frequency withstand tests between sections and on secondary windings.....	47

Articles	Page
10 Essais spéciaux.....	46
10.1 Essai au choc coupé sur l'enroulement primaire .....	46
10.2 Mesure de la capacité et du facteur de dissipation diélectrique .....	48
10.3 Essais mécaniques .....	48
11 Marquages .....	52
11.1 Marquage de la plaque signalétique .....	52
11.2 Marquage des bornes .....	52
12 Prescriptions pour la précision des transformateurs inductifs de tension monophasés pour mesures .....	53
12.1 Désignation de la classe de précision d'un transformateur de tension pour mesures...	54
12.2 Limites de l'erreur de tension et du déphasage des transformateurs de tension pour mesures .....	54
12.3 Essais de type concernant la précision des transformateurs de tension pour mesures .....	54
12.4 Essais individuels concernant la précision des transformateurs de tension pour mesures .....	56
12.5 Marquage de la plaque signalétique d'un transformateur de tension pour mesures .....	56
13 Prescriptions complémentaires pour les transformateurs de tension monophasés pour protection .....	56
13.1 Désignation de la classe de précision d'un transformateur inductifs de tension pour protection .....	56
13.2 Limites de l'erreur de tension et du déphasage des transformateurs de tension pour protection .....	56
13.3 Tensions assignées de l'enroulement secondaire de tension résiduelle .....	58
13.4 Puissance de l'enroulement secondaire de tension résiduelle .....	58
13.5 Classe de précision de l'enroulement secondaire de tension résiduelle .....	60
13.6 Essais de type concernant les transformateurs de tension pour protection .....	60
13.7 Essais individuels concernant les transformateurs de tension pour protection .....	60
13.8 Marquage de la plaque signalétique d'un transformateur de tension pour protection.....	60
Figures.....	62

Clause	Page
10 Special tests .....	47
10.1 Chopped impulse test on primary winding .....	47
10.2 Measurement of capacitance and dielectric dissipation factor .....	49
10.3 Mechanical tests .....	49
11 Markings .....	53
11.1 Rating plate markings .....	53
11.2 Terminal markings .....	53
12 Accuracy requirements for single-phase inductive measuring voltage transformers .....	53
12.1 Accuracy class designation for measuring voltage transformers .....	55
12.2 Limits of voltage error and phase displacement for measuring voltage transformers .....	55
12.3 Type tests for accuracy of measuring voltage transformers .....	55
12.4 Routine tests for accuracy of measuring voltage transformers .....	57
12.5 Marking of the rating plate of a measuring voltage transformer .....	57
13 Additional requirements for single-phase inductive protective voltage transformers .....	57
13.1 Accuracy class designation for protective voltage transformers .....	57
13.2 Limits of voltage error and phase displacement for protective voltage transformers .....	57
13.3 Rated voltages for secondary windings intended to produce a residual voltage .....	59
13.4 Output for secondary windings intended to produce a residual voltage .....	59
13.5 Accuracy class for secondary windings intended to produce a residual voltage .....	61
13.6 Type tests for protective voltage transformers .....	61
13.7 Routine tests for protective voltage transformers .....	61
13.8 Marking of the rating plate of a protective voltage transformer .....	61
Figures .....	63



## COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

### TRANSFORMATEURS DE MESURE – Partie 2: Transformateurs inductifs de tension

#### AVANT-PROPOS

- 1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes Internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques, représentent, dans la mesure du possible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés comme normes, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.
- 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme CEI et la norme nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
- 5) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l'une de ses normes.
- 6) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 60044-2 a été établie par le comité d'études 38 de la CEI: Transformateurs de mesure.

La présente norme annule et remplace la deuxième édition de la CEI 186 (1987), la modification 1 (1988) et l'amendement 2 (1995) seulement en ce qui concerne les transformateurs inductifs de tension. La CEI 186 reste encore en vigueur pour les transformateurs condensateurs de tension.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
38/162/FDIS	38/175/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

# INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

## INSTRUMENT TRANSFORMERS – Part 2: Inductive voltage transformers

### FOREWORD

- 1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, express as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested National Committees.
- 3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form of standards, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter.
- 5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with one of its standards.
- 6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60044-2 has been prepared by IEC technical committee 38: Instrument transformers.

This standard cancels and replaces the second edition of IEC 186 (1987), its amendment 1 (1988) and amendment 2 (1995) only as far as the inductive voltage transformers are concerned. IEC 186 remains in force for the capacitor voltage transformers.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
38/162/FDIS	38/175/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

## TRANSFORMATEURS DE MESURE – Partie 2: Transformateurs inductifs de tension

### 1 Généralités

#### 1.1 *Domaine d'application*

La présente partie de la CEI 44 est applicable aux transformateurs inductifs neufs destinés à être utilisés avec des appareils de mesure électriques et des dispositifs électriques de protection, de fréquence comprise entre 15 Hz et 100 Hz.

Elle s'applique principalement aux transformateurs à enroulements séparés, mais elle est valable aussi, dans la mesure du possible, pour les autotransformateurs. La présente norme n'est pas applicable aux transformateurs utilisés dans les laboratoires.

NOTE – Bien que la présente norme ne comporte aucun article relatif aux exigences particulières pour les transformateurs triphasés, il a été estimé que les prescriptions générales des articles 3 à 11 pourraient leur être applicables. C'est pourquoi l'on trouve dans ces articles quelques références à leur cas (voir 2.1.4, 5.1.1, 5.2, et 11.2).

L'article 13 comprend les prescriptions et les essais qui complètent, en ce qui concerne les transformateurs de tension monophasés pour protection, ceux qui sont indiqués dans les articles 3 à 12. Les prescriptions de l'article 13 se rapportent en particulier aux transformateurs qui doivent avoir une précision pour actionner des systèmes de protection pour des tensions apparaissant en cas de défauts.

#### 1.2 *Références normatives*

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la CEI 44. Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout document normatif est sujet à révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente partie de la CEI 44 sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-après. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent le registre des Normes internationales en vigueur.

CEI 28: 1925, *Spécification internationale d'un cuivre-type recuit*

CEI 38: 1983, *Tensions normales de la CEI*

CEI 50(321): 1986, *Vocabulaire Electrotechnique International – Chapitre 321: Transformateurs de mesure*

CEI 60-1: 1989, *Techniques des essais à haute tension – Première partie: Définitions et prescriptions générales relatives aux essais*

CEI 71-1: 1993, *Coordination de l'isolement – Partie 1: Définitions, principes et règles*

CEI 85: 1984, *Evaluation et classification thermiques de l'isolation électrique*

CEI 270: 1981, *Mesure des décharges partielles*

CEI 721: *Classification des conditions d'environnement*

CEI 815: 1986, *Guide pour le choix des isolateurs sous pollution*



## INSTRUMENT TRANSFORMERS – Part 2: Inductive voltage transformers

### 1 General

#### 1.1 Scope

This part of IEC 44 applies to new inductive voltage transformers for use with electrical measuring instruments and electrical protective devices at frequencies from 15 Hz to 100 Hz.

Although this standard relates basically to transformers with separate windings, it is also applicable, where appropriate, to auto-transformers. This standard does not apply to transformers for use in laboratories.

NOTE – Requirements specific to three-phase voltage transformers are not included in this standard but, so far as they are relevant, the requirements in clauses 3 to 11 apply to these transformers and a few references to them are included in those clauses (e.g. see 2.1.4, 5.1.1, 5.2, and 11.2).

Clause 13 covers the requirements and tests, in addition to those in clauses 3 to 12, that are necessary for single-phase inductive protective voltage transformers. The requirements of clause 13 apply particularly to transformers which are required to have sufficient accuracy to operate protective systems at voltages that occur under fault conditions.

#### 1.2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this text, constitute provisions of this part of IEC 44. At the time of publication, the editions indicated were valid. All normative documents are subject to revision, and parties to agreements based on this part of IEC 44 are encouraged to investigate the possibility of applying the most recent editions of the normative documents indicated below. Members of IEC and ISO maintain registers of currently valid International Standards.

IEC 28: 1925, *International standard of resistance for copper*

IEC 38: 1983, *IEC standard voltages*

IEC 50(321): 1986, *International Electrotechnical Vocabulary – Chapter 321: Instrument transformers*

IEC 60-1: 1989, *High-voltage test techniques – Part 1: General definitions and test requirements*

IEC 71-1: 1993, *Insulation co-ordination – Part 1: Definitions, principles and rules*

IEC 85: 1984, *Thermal evaluation and classification of electrical insulation*

IEC 270: 1981, *Partial discharge measurements*

IEC 721: *Classification of environmental conditions*

IEC 815: 1986, *Guide for the selection of insulators in respect of polluted conditions*