



INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE



**Series capacitors for power systems –
Part 2: Protective equipment for series capacitor banks**

**Condensateurs série destinés à être installés sur des réseaux –
Partie 2: Matériel de protection pour les batteries de condensateurs série**

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

PRICE CODE **XA**
CODE PRIX

ICS 29.240.99; 31.060.70

ISBN 978-2-83220-546-4

**Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.
Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.**

CONTENTS

FOREWORD	4
1 Scope	6
2 Normative references	7
3 Terms and definitions	9
4 Quality requirements and tests	15
4.1 Overvoltage protector	15
4.2 Protective spark gap	16
4.2.1 Purpose	16
4.2.2 Classification of triggering principles	16
4.2.3 Tests	16
4.3 Varistor	21
4.3.1 Purpose	21
4.3.2 Classification	21
4.3.3 Tests	22
4.4 Bypass switch	26
4.5 Disconnectors and earthing switches	26
4.5.1 Purpose	26
4.5.2 Classification	27
4.5.3 Tests	27
4.6 Discharge current-limiting and damping equipment (DCLDE)	28
4.6.1 Purpose	28
4.6.2 Classification	28
4.6.3 Tests	28
4.7 Voltage transformer	32
4.7.1 Purpose	32
4.7.2 Classification	32
4.7.3 Tests	32
4.8 Current sensors	33
4.8.1 Purpose	33
4.8.2 Classification	33
4.8.3 Current transformer tests	33
4.8.4 Electronic transformer tests	33
4.8.5 Optical transducer tests	33
4.9 Coupling capacitor	34
4.9.1 Purpose	34
4.9.2 Tests	34
4.10 Signal column	34
4.10.1 Purpose	34
4.10.2 Tests	34
4.11 Fibre optical platform links	34
4.11.1 Purpose	34
4.11.2 Tests	35
4.12 Relay protection, control equipment and platform-to-ground communication equipment	35
4.12.1 Purpose	35
4.12.2 Classification	35

4.12.3 Tests	35
5 Guide	36
5.1 General	36
5.2 Specification data for series capacitors	36
5.3 Protective spark gap.....	37
5.4 Varistor	38
5.4.1 General	38
5.4.2 Varistor voltage-current characteristic	39
5.4.3 Varistor current and voltage waveforms during a system fault.....	40
5.4.4 Comments on varistor definitions and type tests	41
5.5 Bypass switch	44
5.6 Disconnectors	44
5.7 Discharge current-limiting and damping equipment.....	44
5.7.1 Purpose of the Discharge Current-Limiting and Damping Equipment	44
5.7.2 Location of the DCLDE	45
5.7.3 Configuration of the DCLDE.....	47
5.7.4 Miscellaneous comments regarding the DCLDE.....	48
5.8 Voltage transformer.....	49
5.9 Current transformer.....	49
5.10 Relay protection, control equipment and platform-to-ground communication equipment	49
5.11 Protection redundancy.....	51
5.12 Commissioning tests	52
5.13 Energization tests.....	52
Bibliography.....	54
Figure 1 – Typical nomenclature of a series capacitor installation	7
Figure 2 – Classification of overvoltage protection	16
Figure 3 – Illustration of waveforms in recovery voltage test	19
Figure 4 – Typical voltage-current characteristics of one specific metal oxide varistor element (95 mm diameter)	40
Figure 5 – Current, voltage and energy waveforms for a phase-to-earth fault.....	41
Figure 6 – Conventional location in the bypass branch.....	45
Figure 7 – DCLDE in series with the capacitor and the parallel connected MOV.....	45
Figure 8 – DCLDE in series with the capacitor and parallel to the MOV.....	45
Figure 9 – Only a discharge current-limiting reactor	47
Figure 10 – Discharge current-limiting reactor connected in parallel with a damping resistor. A varistor is connected in series with the resistor	47
Figure 11 – Discharge current-limiting reactor connected in parallel with a damping resistor. A small spark gap is connected in series with the resistor	47
Figure 12 – Current-limiting and damping equipment with and without damping resistor	48
Table 1 – Summary of varistor energy absorption design criteria (example)	38
Table 2 – Overview of typical series capacitor bank protections	51

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SERIES CAPACITORS FOR POWER SYSTEMS –

Part 2: Protective equipment for series capacitor banks

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60143-2 has been prepared by IEC technical committee 33: Power capacitors and their applications.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 1994. It constitutes a technical revision. The main changes with respect to the previous edition are:

- updated with respect to new and revised component standards;
- updates with respect to technology changes. Outdated technologies have been removed, i.e. series capacitors with dual self-triggered gaps. New technologies have been added, i.e. current sensors instead of current transformers;
- the testing of spark gaps has been updated to more clearly specify requirements and testing procedures. A new bypass making current test replaces the old discharge current test;
- Clause 5, Guide, has been expanded with more information about different damping circuits and series capacitor protections

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
33/517/FDIS	33/521/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all the parts in the IEC 60143 series, under the general title *Series capacitors for power systems*, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

IMPORTANT – The 'colour inside' logo on the cover page of this publication indicates that it contains colours which are considered to be useful for the correct understanding of its contents. Users should therefore print this document using a colour printer.

SERIES CAPACITORS FOR POWER SYSTEMS –

Part 2: Protective equipment for series capacitor banks

1 Scope

This part of IEC 60143 covers protective equipment for series capacitor banks, with a size larger than 10 Mvar per phase. Protective equipment is defined as the main circuit apparatus and ancillary equipment, which are part of a series capacitor installation, but which are external to the capacitor part itself. The recommendations for the capacitor part are given in IEC 60143-1:2004. The protective equipment is mentioned in Clause 3 and 10.6 of IEC 60143-1:2004.

The protective equipment, treated in this standard, comprises the following items listed below:


- overvoltage protector,
- protective spark gap,
- varistor,
- bypass switch,
- disconnectors and earthing switches,
- discharge current-limiting and damping equipment,
- voltage transformer,
- current sensors,
- coupling capacitor,
- signal column,
- fibre optical platform links,
- relay protection, control equipment and platform-to-ground communication equipment.

See Figure 1.

Principles involved in the application and operation of series capacitors are given in Clause 5.

Examples of fault scenarios are given in Clause 5.

Examples of protective schemes utilizing different overvoltage protectors are given in 4.1.



IEC 2904/03

Key

- 1 assembly of capacitor units
- 2-7 main protective equipment
- 9 isolating disconnector
- 10 bypass disconnector
- 11 earth switch

Figure 1 – Typical nomenclature of a series capacitor installation

NOTE Most series capacitors are configured with a single module, unless the reactance and current requirements result in a voltage across the bank that is impractical for the supplier to achieve with one module. Normally each module has its own bypass switch but a common bypass switch can be used for more than one module. See 10.2.3 of IEC 60143-1:2004 for additional details.

The object of this standard is:

- to formulate uniform rules regarding performance, testing and rating,
- to illustrate different kinds of overvoltage protectors,
- to provide a guide for installation and operation.

2 Normative references

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60044 (all parts), *Instrument transformers*

IEC 60044-1, *Instrument transformers – Part 1: Current transformers*

IEC 60044-8, *Instrument transformers – Part 8: Electronic current transformers*

IEC 60060 (all parts), *High-voltage test techniques*

IEC 60076-1, *Power transformers – Part 1: General*

IEC 60076-6:2007, *Power transformers – Part 6: Reactors*

IEC 60099-4:2009, *Surge arresters – Part 4: Metal-oxide surge arresters without gaps for a.c. systems*

IEC 60143-1:2004, *Series capacitors for power systems – Part 1: General*

IEC 60255-5, *Electrical relays – Part 5: Insulation coordination for measuring relays and protection equipment – Requirements and tests*

IEC 60255-21, *Electrical relays – Part 21: Vibration, shock, bump and seismic test on measuring relays and protection equipment – Section One – Vibration tests (sinusoidal)*

IEC 60270, *High-voltage test techniques – Partial discharge measurements*

IEC 60358-1, *Coupling capacitors and capacitor dividers – Part 1: General rules*

IEC 60358-2, *Coupling capacitors and capacitor dividers – Part 2: AC or DC single-phase coupling capacitor connected between line and ground for power line carrier frequency (PLC) application¹*

IEC 60794-1-1, *Optical fibre cables - Part 1: Generic specification – General*

IEC 60794-2, *Optical fibre cables - Part 2: Indoor cables – Sectional specification*

IEC 61000-4-29, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-29: Testing and measurement techniques – Voltage dips, short interruptions and voltage variations on d.c. input port immunity tests*

IEC 61109, *Insulators for overhead lines – Composite suspension and tension insulators for a.c. systems with a nominal voltage greater than 1 000 V – Definitions, test methods and acceptance criteria*

IEC 61300-3-4, *Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures – Part 3-4: Examinations and measurements – Attenuation*

IEC 61869-3, *Instrument transformers – Part 3: Additional requirements for inductive voltage transformers*

IEC 61869-5, *Instrument transformers – Part 5: Additional requirements for capacitor voltage transformers*

IEC 62271-1, *High-voltage switchgear and controlgear – Part 1: Common specifications*

IEC 62271-102:2001, *High-voltage switchgear and controlgear – Part 102: Alternating current disconnectors and earthing switches*

IEC 62271-109:2008, *High-voltage switchgear and controlgear – Part 109: Alternating current series capacitor bypass switches*

¹ To be published.

NOTE No standard exists for varistors for series capacitors (SC). The relevant tests for series capacitors varistors are therefore dealt with in this standard.

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS.....	58
1 Domaine d'application	60
2 Références normatives.....	61
3 Termes et définitions	63
4 Exigences de qualité et essais	70
4.1 Protection contre les surtensions.....	70
4.2 Éclateur de protection	71
4.2.1 But	71
4.2.2 Classification des principes de déclenchement.....	71
4.2.3 Essais	71
4.3 Varistance	77
4.3.1 But	77
4.3.2 Classification.....	77
4.3.3 Essais	77
4.4 Disjoncteur shunt	81
4.5 Sectionneurs et sectionneurs de mise à la terre	82
4.5.1 But	82
4.5.2 Classification.....	82
4.5.3 Essais	83
4.6 Matériel d'amortissement et de limitation du courant de décharge (MALCD).....	84
4.6.1 But	84
4.6.2 Classification.....	84
4.6.3 Essais	84
4.7 Transformateur de tension.....	88
4.7.1 But	88
4.7.2 Classification.....	88
4.7.3 Essais	88
4.8 Sondes de courant	89
4.8.1 But	89
4.8.2 Classification.....	89
4.8.3 Essais des transformateurs de courant.....	89
4.8.4 Essais des transformateurs électroniques.....	90
4.8.5 Essais des capteurs optiques	90
4.9 Condensateur de couplage.....	90
4.9.1 But	90
4.9.2 Essais	90
4.10 Colonne de signal.....	90
4.10.1 But	90
4.10.2 Essais	90
4.11 Liaisons de plate-forme par fibre optique.....	91
4.11.1 But	91
4.11.2 Essais	91
4.12 Protection par relais, matériel de commande et matériels de liaison entre la plate-forme et le sol.....	91
4.12.1 But	91
4.12.2 Classification.....	92
4.12.3 Essais	92

5	Guide	93
5.1	Généralités.....	93
5.2	Données spécifiques pour les condensateurs série	93
5.3	Éclateur de protection	94
5.4	Varistance	94
5.4.1	Généralités.....	94
5.4.2	Caractéristique «tension-courant» d'une varistance	96
5.4.3	Formes d'ondes du courant et de la tension d'une varistance pendant un défaut en réseau.....	97
5.4.4	Commentaires sur les définitions relatives aux varistances et sur les essais de type	98
5.5	Disjoncteur shunt	100
5.6	Sectionneurs	100
5.7	Matériel d'amortissement et de limitation du courant de décharge	101
5.7.1	But du matériel d'amortissement et de limitation du courant de décharge	101
5.7.2	Emplacement du MALCD	101
5.7.3	Configuration du MALCD	103
5.7.4	Divers commentaires sur le MALCD.....	105
5.8	Transformateur de tension.....	106
5.9	Transformateur de courant	106
5.10	Protection par relais, matériel de commande et matériels de liaison entre la plate-forme et le sol.....	106
5.11	Redondance de la protection	109
5.12	Essais de mise en service	109
5.13	Essais de mise sous tension	109
	Bibliographie.....	111
	Figure 1 – Nomenclature typique d'une installation de condensateurs série	61
	Figure 2 – Classification des systèmes de protection contre les surtensions	71
	Figure 3 – Illustration des formes d'onde dans un essai de tension de rétablissement	74
	Figure 4 – Caractéristiques typiques «tension-courant» d'un disque particulier d'oxyde métallique (95 mm de diamètre).....	96
	Figure 5 – Formes d'ondes du courant, de la tension et de l'énergie pour un défaut entre phase et terre	97
	Figure 6 – Emplacement conventionnel dans la branche du disjoncteur shunt.....	101
	Figure 7 – MALCD en série avec le condensateur et le MOV en parallèle	101
	Figure 8 – MALCD en série avec le condensateur et parallèle au MOV	102
	Figure 9 – Seulement une bobine de limitation du courant de décharge	104
	Figure 10 – Bobine de limitation du courant de décharge reliée en parallèle avec une résistance d'amortissement. Une varistance est reliée en série avec la résistance.....	104
	Figure 11 – Bobine de limitation du courant de décharge reliée en parallèle avec une résistance d'amortissement. Un petit éclateur est relié en série avec la résistance	104
	Figure 12 – Matériel d'amortissement et de limitation de courant avec et sans résistance d'amortissement.....	105
	Tableau 1 – Sommaire des critères de conception d'une varistance pour absorber l'énergie (exemple)	95
	Tableau 2 – Aperçu des protections habituelles des batteries de condensateurs série	108

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONDENSATEURS SÉRIE DESTINÉS À ÊTRE INSTALLÉS SUR DES RÉSEAUX –

Partie 2: Matériel de protection pour les batteries de condensateurs série

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEI intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) La CEI elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de la CEI. La CEI n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peuvent faire l'objet de droits de brevet. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 60143-2 a été établie par le comité d'études 33 de la CEI: Condensateurs de puissance et leurs applications.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition publiée en 1994. Elle constitue une révision technique. Les modifications par rapport à l'édition précédente sont les suivantes:

- mises à jour conformément aux nouvelles normes et aux normes révisées relatives aux composants;
- mises à jour relatives aux évolutions technologiques. Les technologies obsolètes ont été retirées: condensateurs série à double éclateurs autodéclenchés. De nouvelles

technologies ont été ajoutées: sondes de courant à la place des transformateurs de courant;

- les essais des éclateurs ont été mis à jour pour décrire de manière plus claire les exigences et les procédures d'essai. Un nouvel essai au courant établi du shunt remplace l'ancien essai au courant de décharge;
- L'Article 5, Guide, a été élargi avec plus d'information concernant les différents circuits d'amortissement et les protections de condensateurs série.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
33/517/FDIS	33/521/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série CEI 60143, publiées sous le titre général *Condensateurs série destinés à être installés sur des réseaux*, peut être consultée sur le site web de la CEI.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de la CEI sous "http://webstore.iec.ch" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

IMPORTANT – Le logo "colour inside" qui se trouve sur la page de couverture de cette publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles à une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent, imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur.

CONDENSATEURS SÉRIE DESTINÉS À ÊTRE INSTALLÉS SUR DES RÉSEAUX –

Partie 2: Matériel de protection pour les batteries de condensateurs série

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 60143 concerne les matériels de protection pour les batteries de condensateurs série, de puissance supérieure à 10 Mvar par phase. Le matériel de protection est défini comme étant l'appareillage du circuit principal et du matériel auxiliaire, qui font partie de l'installation des condensateurs série, mais qui sont à l'extérieur de la partie constituée par les condensateurs eux-mêmes. Les recommandations pour la partie condensateur sont fournies dans la CEI 60143-1:2004. Les matériels de protection sont mentionnés aux 3 et 10.6 de la CEI 60143-1:2004.

Le matériel de protection, visé par la présente norme, comprend les matériels indiqués ci-dessous:


- appareil de protection contre les surtensions,
- éclateur de protection,
- varistance,
- disjoncteur shunt,
- sectionneurs et sectionneurs de terre,
- matériel d'amortissement et de limitation du courant de décharge,
- transformateur de tension,
- capteurs à courant,
- condensateur de couplage,
- colonne de signal,
- liens de plate-forme à fibre optique,
- protection par relais, matériel de commande et matériels de liaison entre la plate-forme et le sol.

Voir Figure 1.

Les principes impliqués par l'utilisation et l'exploitation des condensateurs série sont donnés dans l'Article 5.

Des exemples de scénarios de défauts sont donnés dans l'Article 5.

Des exemples de schémas utilisant différents moyens de protection contre les surtensions sont donnés à 4.1.



IEC 2904/03

Légende

- 1 ensemble de condensateurs unitaires
- 2-7 matériel de protection principal
- 9 sectionneur d'isolation
- 10 sectionneur shunt
- 11 sectionneur de terre
- SC bank = batterie de condensateurs série
- SC installation = installation de condensateurs série

Figure 1 – Nomenclature typique d'une installation de condensateurs série

NOTE La plupart des condensateurs série sont configurés avec un module simple, à moins que les exigences liées à la réactance et au courant n'aboutissent à une tension aux bornes de la batterie qui n'est pas réalisable pour le fournisseur avec un seul module. Normalement, chaque module a son propre disjoncteur shunt mais il est possible d'utiliser une dérivation commune pour plus d'un module. Voir 10.2.3 de la CEI 60143-1:2004 pour plus de détails.

L'objet de la présente norme est de:

- formuler des règles uniformes concernant les performances, les essais et les valeurs assignées,
- d'illustrer les différentes sortes de matériels de protection contre les surtensions,
- de proposer un guide pour l'installation et l'exploitation.

2 Références normatives

Les documents suivants sont cités en référence de manière normative, en intégralité ou en partie, dans le présent document et sont indispensables pour son application. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

CEI 60044 (toutes les parties), *Transformateurs de mesure*

CEI 60044-1, *Transformateurs de mesure – Partie 1: Transformateurs de courant*

CEI 60044-8, *Instrument transformers – Part 8: Electronic current transformers* (disponible en anglais seulement)

CEI 60060 (toutes les parties), *Technique des essais à haute tension*

CEI 60076-1, *Transformateurs de puissance – Partie 1: Généralités*

CEI 60076-6:2007, *Transformateurs de puissance – Partie 6: Bobines d'inductance*

CEI 60099-4:2009, *Parafoudres – Partie 4: Parafoudres à oxyde métallique sans éclateur pour réseaux à courant alternatif*

CEI 60143-1:2004, *Condensateurs série destinés à être installés sur des réseaux – Partie 1: Généralités*

CEI 60255-5, *Relais électriques – Partie 5: Coordination de l'isolement des relais de mesure et des dispositifs de protection – Prescriptions et essais*

CEI 60255-21, *Relais électriques – Vingt et unième partie: Essais de vibrations, de chocs, de secousses et de tenue aux séismes applicables aux relais de mesure et aux dispositifs de protection – Section un – Essais de vibrations (sinusoïdales)*

CEI 60270, *Techniques des essais à haute tension – Mesures des décharges partielles*

CEI 60358-1, *Condensateurs de couplage et diviseurs capacitifs – Partie 1: Règles générales*

CEI 60358-2, *Coupling capacitors and capacitor dividers – Part 2: AC or DC single-phase coupling capacitor connected between line and ground for power line carrier frequency (PLC) application* (disponible en anglais seulement)¹

CEI 60794-1-1, *Optical fibre cables – Part 1: Generic specification – General* (disponible en anglais seulement)

CEI 60794-2, *Câbles à fibres optiques – Partie 2: Câbles intérieurs – Spécification intermédiaire*

CEI 61000-4-29, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-29: Techniques d'essai et de mesure – Essais d'immunité aux creux de tension, coupures brèves et variations de tension sur les accès d'alimentation en courant continu*

CEI 61109, *Isolateurs pour lignes aériennes – Isolateurs composites de suspension et d'ancrage à courant alternatif de tension nominale supérieure à 1 000 V – Définitions, méthodes d'essai et critères d'acceptation*

CEI 61300-3-4, *Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques – Méthodes fondamentales d'essais et de mesures – Partie 3-4: Examens et mesures – Affaiblissement*

CEI 61869-3, *Transformateurs de mesure – Partie 3: exigences supplémentaires concernant les transformateurs inductifs de tension*

¹ A paraître.

CEI 61869-5 – *Transformateurs de mesure – Partie 5: exigences supplémentaires concernant les transformateurs condensateurs de tension*

CEI 62271-1, *Appareillage à haute tension – Partie 1: Spécifications communes*

CEI 62271-102:2001, *Appareillage à haute tension – Partie 102: Sectionneurs et sectionneurs de terre à courant alternatif*

CEI 62271-109:2008, *Appareillage à haute tension – Partie 109: Interrupteurs de contournement pour condensateurs série à courant alternatif*

NOTE Aucune norme n'existe sur les varistances pour les condensateurs série (SC). Les essais correspondant pour les varistances des condensateurs série sont donc traités dans la présente norme.