



INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE



**Digital addressable lighting interface –
Part 220: Particular requirements for control gear – Centrally supplied
emergency operation (device type 19)**

**Interface d'éclairage adressable numérique –
Partie 220: Exigences particulières pour les appareillages de commande –
Fonctionnement de secours alimenté par source centrale (dispositifs de type 19)**

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

ICS 29.140.50; 29.140.99

ISBN 78-2-8322-6459-1

**Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.
Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.**

CONTENTS

FOREWORD.....	4
INTRODUCTION.....	6
1 Scope.....	8
2 Normative references	8
3 Terms and definitions	8
4 General	9
4.1 General.....	9
4.2 Version number	10
4.3 External power supply of bus units.....	10
4.4 Power interruption at bus units.....	10
4.4.1 General	10
4.4.2 Power interruptions of external power supply.....	10
5 Electrical specification.....	10
5.1 General.....	10
5.2 Marking of the supply interface	10
6 Interface power supply	11
7 Transmission protocol structure	11
8 Timing	11
9 Method of operation.....	11
9.1 General.....	11
9.2 Purpose of control gear in central emergency system	11
9.3 Emergency operation light output and emergency level.....	11
9.4 Detection of supply type.....	11
9.5 Emergency condition.....	11
9.6 System failure versus emergency system failure	12
9.7 Emergency mode	12
9.7.1 Activating emergency mode	12
9.7.2 Light output transition time in emergency mode	13
9.7.3 Response during emergency mode	13
9.7.4 Leaving emergency mode	13
9.7.5 Protection functionalities in emergency mode	14
9.7.6 Configuring emergency mode variables	14
9.7.7 Emergency mode and operating modes	15
9.8 Emergency physical maximum level.....	15
9.9 Testing of emergency level	15
9.10 Emergency status	15
9.11 Data integrity and consistency	16
9.11.1 General	16
9.11.2 Finite locking	16
9.11.3 Infinite locking	17
9.12 Restricting device type support	17
10 Declaration of variables	17
11 Definition of commands	18
11.1 General.....	18
11.2 Overview sheets	18
11.3 Queries.....	20

11.3.1	General	20
11.3.2	QUERY ACTUAL LEVEL.....	20
11.4	Application extended commands.....	20
11.4.1	General	20
11.4.2	Configuration instructions	20
11.4.3	Level instructions.....	21
11.4.4	Queries.....	21
11.5	Special commands.....	22
11.5.1	General	22
11.5.2	ENABLE DEVICE TYPE (<i>data</i>).....	22
Annex A (informative) Recommendations and annotations for emergency luminaires and emergency lighting systems		23
A.1	Recommendations regarding emergency luminaires.....	23
A.2	Recommendations regarding emergency lighting systems.....	23
A.3	Switchover timing for emergency lighting systems.....	23
Bibliography.....		25
Figure 1 – IEC 62386 graphical overview		6
Figure 2 – Example of an external power interruption.....		10
Figure A.1 – Overall switching time in emergency lighting system according to EN 50171 changeover mode.....		24
Figure A.2 – Overall switching time in centrally supplied emergency lighting system with emergency condition being bus power down		24
Table 1 – Emergency condition and emergency mode.....		12
Table 2 – Response on interruptions of bus power.....		12
Table 3 – Response when leaving emergency mode		14
Table 4 – Emergency status.....		15
Table 5 – Declaration of additional variables.....		17
Table 6 – Application extended commands for this device type		19

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

DIGITAL ADDRESSABLE LIGHTING INTERFACE –

**Part 220: Particular requirements for control gear –
Centrally supplied emergency operation (device type 19)**

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 62386-220 has been prepared by IEC technical committee 34: Lamps and related equipment.

The text of this International Standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
34/577/FDIS	34/591/RVD

Full information on the voting for the approval of this International Standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This document has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

This Part 220 of IEC 62386 is intended to be used in conjunction with:

- Part 101, which contains general requirements for system components;
- Part 102, which contains general requirements for control gear.

A list of all parts in the IEC 62386 series, published under the general title *Digital addressable lighting interface*, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this document will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC website under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific document. At this date, the document will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

IMPORTANT – The 'colour inside' logo on the cover page of this publication indicates that it contains colours which are considered to be useful for the correct understanding of its contents. Users should therefore print this document using a colour printer.

INTRODUCTION


IEC 62386 contains several parts, referred to as series. The 1xx series includes the basic specifications. Part 101 contains general requirements for system components, Part 102 extends this information with general requirements for control gear and Part 103 extends it further with general requirements for control devices.

The 2xx parts extend the general requirements for control gear with lamp specific extensions (mainly for backward compatibility with Edition 1 of IEC 62386) and with control gear specific features.

The 3xx parts extend the general requirements for control devices with input device specific extensions describing the instance types as well as some common features that can be combined with multiple instance types.

This first edition of IEC 62386-220 is intended to be used in conjunction with IEC 62386-101:2014, IEC 62386-101:2014/AMD1:2018, IEC 62386-102:2014 and IEC 62386-102:2014/AMD1:2018 and with the various parts that make up the IEC 62386-2xx series for control gear. The division into separately published parts provides for ease of future amendments and revisions. Additional requirements will be added as and when a need for them is recognised.

The setup of the standards is graphically represented in Figure 1 below.



IEC

Figure 1 – IEC 62386 graphical overview

This document, and the other parts that make up the IEC 62386-200 series, in referring to any of the clauses of IEC 62386-1XX, specifies the extent to which such a clause is applicable; the parts also include additional requirements, as necessary.

Where the requirements of any of the clauses of IEC 62386-1XX are referred to in this document by the sentence "The requirements of IEC 62386-1XX, Clause "n" apply", this sentence is to be interpreted as meaning that all requirements of the clause in question of Part 1XX apply, except any which are clearly inapplicable.

The standardization of the control interface for control gear is intended to achieve compatible co-existence between electronic control gear and lighting control devices, below the level of building management systems. This document describes a method of implementing control gear.

All numbers used in this document are decimal numbers unless otherwise noted. Hexadecimal numbers are given in the format 0xVV, where VV is the value. Binary numbers are given in the format XXXXXXXXb or in the format XXXX XXXX, where X is 0 or 1, "x" in binary numbers means "don't care".

The following typographic expressions are used:

Variables: *variableName* or *variableName[3:0]*, giving only bits 3 to 0 of *variableName*

Range of values: [lowest, highest]

Command: "COMMAND NAME"

DIGITAL ADDRESSABLE LIGHTING INTERFACE –

Part 220: Particular requirements for control gear – Centrally supplied emergency operation (device type 19)

1 Scope

This part of IEC 62386 specifies a bus system for control by digital signals of electronic lighting equipment which is in line with the requirements of IEC 61347 (all parts), with the addition of DC supplies.

This document is applicable to control gear supporting centrally supplied emergency operation as described in EN 50171.

This document does not apply to self-contained emergency lighting control gear. These types of control gear are specified in IEC 62386-202.

2 Normative references

The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 62386-101:2014, *Digital addressable lighting interface – Part 101: General requirements – System components*

IEC 62386-101:2014/AMD1:2018

IEC 62386-102:2014, *Digital addressable lighting interface – Part 102: General requirements – Control devices*

IEC 62386-102:2014/AMD1:2018

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	28
INTRODUCTION.....	30
1 Domaine d'application	32
2 Références normatives	32
3 Termes et définitions	32
4 Généralités.....	33
4.1 Généralités	33
4.2 Numéro de version.....	34
4.3 Alimentation électrique externe des unités de bus.....	34
4.4 Coupure d'alimentation dans les unités de bus	34
4.4.1 Généralités	34
4.4.2 Coupures d'alimentation électrique externe	34
5 Spécifications électriques	34
5.1 Généralités	34
5.2 Marquage de l'interface d'alimentation	34
6 Alimentation électrique de l'interface	35
7 Structure du protocole de transmission.....	35
8 Cadencement	35
9 Méthode de fonctionnement.....	35
9.1 Généralités	35
9.2 Objet des appareillages de commande dans le système central de secours	35
9.3 Rendement lumineux et niveau de secours en fonctionnement de secours.....	35
9.4 Détection du type d'alimentation	35
9.5 Condition de secours	35
9.6 Défaillance système par rapport à défaillance du système de secours	36
9.7 Mode secours	37
9.7.1 Activation du mode secours	37
9.7.2 Durée de transition du rendement lumineux en mode secours	37
9.7.3 Réponse en mode secours	37
9.7.4 Sortie du mode secours	38
9.7.5 Fonctionnalités de protection en mode secours	38
9.7.6 Configuration des variables du mode secours	39
9.7.7 Mode secours et modes de fonctionnement	39
9.8 Niveau physique maximal de secours	39
9.9 Essais du niveau de secours.....	39
9.10 État de secours.....	40
9.11 Cohérence et intégrité des données.....	40
9.11.1 Généralités	40
9.11.2 Verrouillage fini	41
9.11.3 Verrouillage infini.....	41
9.12 Limitations des supports des types de dispositifs	41
10 Déclaration des variables	42
11 Définition des commandes.....	42
11.1 Généralités	42
11.2 Fiches de vue d'ensemble.....	43
11.3 Requêtes	45

11.3.1	Généralités	45
11.3.2	QUERY ACTUAL LEVEL.....	45
11.4	Commandes d'application étendues	45
11.4.1	Généralités	45
11.4.2	Instructions de configuration.....	45
11.4.3	Instructions de niveau.....	46
11.4.4	Requêtes	47
11.5	Commandes spéciales	47
11.5.1	Généralités	47
11.5.2	ENABLE DEVICE TYPE (<i>data</i>).....	47
Annexe A (informative) Recommandations et annotations relatives aux luminaires de secours et aux systèmes d'éclairage de secours		48
A.1	Recommandations relatives aux luminaires de secours.....	48
A.2	Recommandations relatives aux systèmes d'éclairage de secours	48
A.3	Cadencement de commutation des systèmes d'éclairage de secours	48
Bibliographie.....		51
Figure 1 – Présentation graphique générale de l'IEC 62386.....		30
Figure 2 – Exemple de coupure d'alimentation externe		34
Figure A.1 – Temps de commutation global des systèmes d'éclairage de secours conformément au mode commuté de l'EN 50171.....		49
Figure A.2 – Temps de commutation global des systèmes d'éclairage de secours alimentés par source centrale avec la mise hors tension du bus en condition de secours.....		50
Tableau 1 – Condition de secours et mode secours		36
Tableau 2 – Réponse aux coupures de l'alimentation du bus		37
Tableau 3 – Réponse lors de la sortie du mode secours		38
Tableau 4 – État de secours		40
Tableau 5 – Déclaration des variables complémentaires.....		42
Tableau 6 – Commandes d'application étendues pour ce type de dispositif.....		44

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

INTERFACE D'ÉCLAIRAGE ADRESSABLE NUMÉRIQUE –

Partie 220: Exigences particulières pour les appareillages de commande – Fonctionnement de secours alimenté par source centrale (dispositifs de type 19)

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Électrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. À cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l'IEC peuvent faire l'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale IEC 62386-220 a été établie par le comité d'études 34 de l'IEC: Lampes et équipements associés.

Le texte de cette Norme internationale est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
34/577/FDIS	34/591/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette Norme internationale.

Ce document a été rédigé selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

La présente Partie 220 de l'IEC 62386 est destinée à être utilisée conjointement avec:

- la Partie 101, qui comporte les exigences générales relatives aux composants de système;
- la Partie 102, qui comporte les exigences générales relatives aux appareillages de commande.

Une liste de toutes les parties de la série IEC 62386, publiées sous le titre général *Interface d'éclairage adressable numérique*, peut être consultée sur le site web de l'IEC.

Le comité a décidé que le contenu de ce document ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous «<http://webstore.iec.ch>» dans les données relatives au document recherché. À cette date, le document sera

- reconduit,
- supprimé,
- remplacé par une édition révisée, ou
- amendé.

IMPORTANT – Le logo «*colour inside*» qui se trouve sur la page de couverture de cette publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles à une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent, imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur.

INTRODUCTION


L'IEC 62386 est composée de plusieurs parties appelées séries. La série IEC 62386-1xx comprend les spécifications de base. La Partie 101 contient les exigences générales relatives aux composants de système, la Partie 102 étend ces informations avec les exigences générales relatives aux appareillages de commande et la Partie 103 étend ces informations avec les exigences générales relatives aux dispositifs de commande.

La série IEC 62386-2xx étend les exigences générales relatives aux appareillages de commande aux extensions spécifiques aux lampes (principalement pour la rétrocompatibilité avec l'Édition 1 de l'IEC 62386) et aux caractéristiques spécifiques aux appareillages de commande.

La série IEC 62386-3xx étend les exigences générales relatives aux dispositifs de commande aux extensions spécifiques aux dispositifs d'entrée décrivant les types d'instances ainsi que certaines caractéristiques communes qui peuvent être combinées à plusieurs types d'instances.

Cette première édition de l'IEC 62386-220 est destinée à être utilisée conjointement avec l'IEC 62386-101:2014, l'IEC 62386-101:2014/AMD1:2018, l'IEC 62386-102:2014 et l'IEC 62386-102:2014/AMD1:2018 et avec les différentes parties qui composent la série IEC 62386-2xx relatives aux appareillages de commande. La division en parties publiées séparément facilitera les futures modifications et révisions. Des exigences supplémentaires seront ajoutées en fonction des besoins identifiés.

La Figure 1 ci-dessous donne une représentation graphique de la configuration des normes.



IEC

Figure 1 – Présentation graphique générale de l'IEC 62386

Le présent document et les autres parties qui composent la série IEC 62386-200, en faisant référence à un article quelconque de la série IEC 62386-1XX, spécifient la mesure dans laquelle un article s'applique; les parties contiennent également des exigences supplémentaires, s'il y a lieu.

Lorsque les exigences d'un quelconque des articles de l'IEC 62386-1XX sont mentionnées dans le présent document au moyen de la phrase «Les exigences de l'Article «n» de l'IEC 62386-1XX s'appliquent», celle-ci doit être interprétée comme signifiant que toutes les exigences de l'article en question de la Partie 1XX s'appliquent, à l'exception de celles qui sont clairement inapplicables.

L'objet de la normalisation de l'interface de commande des appareillages de commande est de parvenir à une coexistence compatible entre les appareillages électroniques de commande et les dispositifs de commande d'éclairage, en dessous du niveau des systèmes de gestion d'immeubles. Le présent document décrit une méthode de mise en œuvre des appareillages de commande.

Sauf indication contraire, tous les nombres utilisés dans le présent document sont des nombres décimaux. Les nombres hexadécimaux sont donnés dans le format 0xVV, où VV est la valeur. Les nombres binaires sont donnés dans le format XXXXXXXXb ou dans le format XXXX XXXX, où X est 0 ou 1; «x» dans les nombres binaires signifie «que la valeur n'a pas d'influence».

Les expressions typographiques suivantes sont utilisées:

Variables: *variableName* ou *variableName[3:0]*, qui donne uniquement les bits 3 à 0 de *variableName*

Plage des valeurs: [lowest, highest]

Commande: «COMMAND NAME»

INTERFACE D'ÉCLAIRAGE ADRESSABLE NUMÉRIQUE –

Partie 220: Exigences particulières pour les appareillages de commande – Fonctionnement de secours alimenté par source centrale (dispositifs de type 19)

1 Domaine d'application

La présente partie de l'IEC 62386 spécifie un système à bus pour la commande par des signaux numériques des appareils d'éclairage électroniques conformes aux exigences de l'IEC 61347 (toutes les parties), en ajoutant les alimentations en courant continu.

Le présent document s'applique aux appareillages de commande à fonctionnement de secours alimenté par source centrale tel que décrit dans l'EN 50171.

Le présent document ne s'applique pas aux blocs autonomes d'éclairage de secours. Ces types d'appareillages de commande sont traités dans l'IEC 62386-202.

2 Références normatives

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

IEC 62386-101:2014, *Interface d'éclairage adressable numérique – Partie 101: Exigences générales – Composants de système*
IEC 62386-101:2014/AMD1:2018

IEC 62386-102:2014, *Interface d'éclairage adressable numérique – Partie 102: Exigences générales – Appareillages de commande*
IEC 62386-102:2014/AMD1:2018